エアコンクリーニング

作業日	年	月	日	お客様名		様
			A	70/		
│ │ 破	損注意	_				
		1	/			
			* (
・見積りオペレーション						
・兄債りオペレーショ	<u>ノ</u> │-お客様の要望の聞	キャル (年 1- + :-	スチャ 自いか	∵ド) →「		Τп
	・エアコンは何台ある		②/710、天U/	<u> </u>		
・お掃除機能が付いているか?・エアコンのサイズ→【90cm幅】						
・電気と水を使用しても良いか?						
・パネルの清掃場所確認→【						H
	高圧洗浄機の使用	で音が出るが	子供わぺぃレ	<u>に</u> 影響がないか?		
	・排水を流す場所の				1	
					<u>▲</u> れる場合があることを伝える。	
●追加提案	【オプション一除菌・			77 77 GC 10 E1	100-30 1 10 00 0 C C E IZ C 0 0	
●追加泛未	【オプション一抗菌・					H
	【オプション一室外機					H
・作業前の試運転 ※お客様にも確認してもらう。						
TI SKII TO BEVALLED S	・冷房機能の確認。		こなるか?			
				・)にして使う。内部に	差し込むとファンが破損する。	
	異音はないか?		- 1 13 (150) 3 -	7,1-0 15250111111		
	ルーバーは正常に	作動するか?				
	・風量、風力は正常		?			
	エラーランプは点源					
	・パネルやカバーに					
	・お掃除機能は正常					
・養生チェック						
	・床、壁の養生を行っ					
				、巾木にも養生を行う	٥.	
	エアコン周辺の家事		ビなどの養生	は行っているか?		
・電装部分の養生は万全か? ※水の浸入が考えられる箇所は養生テープで塞いでおく。						ļ _—
		られる箇所は	養生テープで	塞いでおく。		
・お掃除機能分解作						
	・分解手順の画像を					
	・組み付ける順序が	わかるようにシ	ールなどを貼	っているか?		
・洗浄作業中チェック		1.125				
	・洗浄シートの裏側に					
11 1 1811-	※洗浄開始1分経	過後にチェック	する。			
・仕上がりチェック	<u> </u>	1 > 1 - ->				
	・全体の拭き上げ(リ					
	·汚れは残っていなし		•			
	・ビス、キャップは余		-			
	・破損個所はないか		14 トロキャル	から/お見口担 ぶこ	♪.が か戻かじ)	
・作業谷の計画に			かりされい	か?(お風呂場・ベラ	ノブ の姓はこ	
TF未仮の訊理転 ジ	※お客様にも確認して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ーたるかつ			
	・異音はないか?	以化皿及以门	こみのかい			
	· ルーバーは正常に	作動するか?				
	・風量、風力は正常		>			
	・エラーランプは点派					
	·パネルやカバーに					+ -
	お掃除機能は正常					H
1	0.0 1111 IAV 102 102 TO 112 LD	– II – 2017 . O.19 .	•			